

Warszawa, 5 lipca 2024 r.

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Adres do korespondencji
Biuro projektowe AMIGA
Andrzej Migasiuk
ul. Goworowska 3/24
03-353 Warszawa

Dotyczy budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory A24/L1/ST1 do komory A24/L2 wraz z przyłączem ciepłym do budynku przy **ul. Tokarza 5** w dzielnicy w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 06.06.2024 r. (pismo wpłynęło do Spółki w dniu 10.06.2024 r.) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje, że nie stawia sprzeciwu na odstępstwo od obowiązujących „Wytocznych do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” - Tabele odległości pomiędzy przewodami wodociągowymi i kanalizacyjnymi a urządzeniami lub elementami zagospodarowania przestrzennego w istniejących ulicach (dostępnym na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) polegające na nienormatywnym zbliżeniu projektowanej osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN250/400 (w miejscu projektowanej kompensacji) w odległości **1,20 m** licząc od zewnętrznego obrysu sieci ciepłowniczej do osi istniejącego kanału sanitarnego Ø 0,30 m zlokalizowanego na dz. nr ew. 11/8 z obrębem 4-08-05 w rejonie ul. Tokarza.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEN
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Piechota

Do wiadomości:

1. Archiwum II (31520)