



Zarząd Dróg Miejskich

ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 89 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, zdm.waw.pl, facebook.pl/zdm.warszawa

TOS.422.365.2024.MBR

Warszawa 11 9 KWI 2024

EKOPROJEKT SP. Z O.O.
AL. KRAKOWSKA 224
02-219 WARSZAWA

Dotyczy: Uzgodnienie projektu zabezpieczenia kolizji sieci ciepłowniczej z oświetleniem ulicznym, ul. Woronicza.

W odpowiedzi na Państwa wniosek Zarząd Dróg Miejskich informuje, że załączony projekt zabezpieczenia kabli oświetleniowych został uzgodniony z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i odbiór robót należy przeprowadzić z udziałem inspektora nadzoru ZDM TOS - tel. 55 89 323 oraz firmy konserwującej oświetlenie uliczne.
2. Roboty należy prowadzić przy zachowaniu ciągłości pracy istniejącego oświetlenia ulicznego.
3. W miejscu budowy wjazdu kable oświetleniowe należy zabezpieczyć rurą ochronną dwudzielną Ø 110 mm - w przypadku braku lub uszkodzenia istniejącej rury ochronnej.. Należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetlenia ulicznego i prace wykonywać tam **bezwzględnie ręcznie** i zgodnie z korespondencją prowadzoną z ZDM, doprecyzowującą rozwiązania zabezpieczenia kolizji.
4. W przypadku, gdy w wyniku prowadzenia robót, Wykonawca uszkodzi osprzęt oświetleniowy, należy dokonać naprawy i dostarczyć pomiary powykonawcze.
5. Uzgodnienie ważne 2 lata od daty wydania

ZASTĘPCA DYREKTORA

Artur Rejzner