



## Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.2234.2023.PPR

ODPIS

### PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakończonych w dniu 17.10.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Przedmiot narady: przyłącze ciepłownicze- korekta uzg. BG-BDZ-KPS.6630.926.2023,  
przyłącze elektroenergetyczne nn, przyłącze kanalizacyjne, sieć  
wodociągowa

Lokalizacja: Warszawa, MOKOTÓW, ul. J. P. Woronicza w rej. ul. Z. Modzelewskiego i  
Al. Niepodległości

Wnioskodawca: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.  
Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa

Sposób przeprowadzenia narady: elektroniczny

Wniosek z dnia: 04.10.2023

### Lista uczestników narady koordynacyjnej

| Lp. | Nazwa instytucji<br>Sposób uczestnictwa   | Stanowisko<br>Uwagi dotyczące wykonawstwa prac nieświadczonych na etapie uzgodnienia.   | Imię i nazwisko<br>uczestnika |
|-----|---|---|-------------------------------|
| 1   | Prezydent m.st. Warszawy<br>Przewodniczący narady koordynacyjnej                          | 1. Projekt sieci uzbrojenia terenu usytuowany jest w zbliżeniu do istniejącej zieleni wysokiej. Informujemy, że prace ziemne należy realizować zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 t.j.). Organem właściwym do ustalenia sposobu ochrony istniejącego drzewostanu jest Zarząd Zieleni m.st. Warszawy ul. Hołubka 13a, 00-528 Warszawa, tel. (22) 277-42-00.<br>2. Informujemy, że na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się niezainwentaryzowane na zasadniczej mapie miasta sieci gestora: Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, tel. (22) 640-50-19. | Paweł Tulik                   |
| 2   | BAiPP Urz. m.st. Warszawy<br>elektroniczny  | Bez uwag.   | Konrad Małkowski              |
| 3   | Dzielnica Mokotów<br>elektroniczny  | Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie.  |                               |
| 4   | HAWE TELEKOM Sp. z o.o.<br>02-627 Warszawa ul. Adama<br>Naruszewicza 13A<br>elektroniczny |   | Martyna Grzeczka              |
| 5   | Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Łączności i Informatyki<br>elektroniczny           | Dokumentacja na etapie projektu budowlanego w miejscach zbliżenia i skrzyżowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z elementami infrastruktury budowlanej własności KGSG, należy opracować w porozumieniu z Biurem Łączności i Informatyki KGSG, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa.<br>Prace ziemne w miejscach zbliżenia i skrzyżowania prowadzi się, w pierwszej kolejności wykonanie próbnych  | Sławomir Tymkowski            |

|    |   |  |                     |
|----|---|--|---------------------|
|    |   | razem, w pierwszej kolejności wykonanie próbnych wykopów w celu ustalenia faktycznej głębokości ułożenia infrastruktury teletechnicznej KGSG, po wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem Biura Łączności i Informatyki KGSG.  |                     |
| 6  | Metro Warszawskie Sp. z o.o.<br>elektroniczny         | Bez uwag.  | Adam Krupa          |
| 7  | MPWiK w m.st. Warszawie S.A.<br>elektroniczny         | 1. Dokumentacje techniczne sieci wodociągowej należy opracować w uzgodnieniu z MPWiK S.A. na podstawie warunków technicznych uzyskanych w Spółce.<br>2. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą opiniowane na etapie uzgadniania dokumentacji technicznej.   | Sylwia Kaczmarek    |
| 8  | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.<br>elektroniczny | Bez uwag   | Mateusz Lamentowicz |
| 9  | Regionalne Centrum Informatyki<br>elektroniczny       | Bez uwag.  | Krzysztof Rojek     |
| 10 | Stoen Operator Sp. z o.o.<br>elektroniczny            | Prace ziemne w pobliżu sieci elektroenergetycznej wykonywać pod nadzorem służby Stoen Operator, Biuro Obsługi Klientów-Dystrybucja ul. Rudzka 18 Warszawa, e-mail: uslugi.eksploracja@stoen.pl   | Marta Topolewska    |
| 11 | Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.<br>elektroniczny      | W zakresie opracowania występuje kolizja/skrzyżowanie/zbliżenie z infrastrukturą TW sp. z o.o. Dokumentację projektów należy uzgodnić w TW sp. z o.o.  | Artur Sobolewski    |
| 12 | VEOLIA Energia Warszawa S.A.<br>elektroniczny         | 1. Veolia Energia Warszawa S.A. uzgadnia w oparciu o akceptację Działu Technicznego i Standaryzacji nr TT/721/2023 2. Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzi pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących i nowobudowanych sieci ciepłowniczych przez cały czas trwania inwestycji. 3. Projektowane uzbrojenie na skrzyżowaniu z siecią ciepłowniczą projektować w porozumieniu z Działem Technicznym i Standaryzacji Veolia Energia Warszawa S.A. oraz na podstawie danych o sieciach ciepłowniczych uzyskanych z Działu Ewidencji Veolia Energia Warszawa S.A. | Marta Niezbecka     |
| 13 | Zarząd Dróg Miejskich<br>elektroniczny                | Bez uwag   | Joanna Olbryś-Man   |

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

*Podpis przewodniczącego narady*