

## Małgorzata Markowska

---

**Od:** Zawadzki, Tomasz [tomasz.zawadzki@veolia.com]  
**Wysłano:** 16 lutego 2024 11:06  
**Do:** Małgorzata Markowska  
**Temat:** Re: Woronicza\_uzgodnienie etapowania robót oraz wyłączeń sieci

Dzień dobry

Dziękuję za wyjaśnienie oraz za poprawki.

Akceptuję zaproponowane rozwiązanie wyłączenia s.c..

Wyłączenie musi się odbyć w okresie między 1 maja, a 30 września.

Całkowity czas poszczególnych wyłączeń nie może przekroczyć 72h.

Dokładny termin wyłączenia należy ustalić z Działem Sieci oraz Działem Dyspozycji Mocy.

Pozdrawiam

czw., 15 lut 2024 o 12:28 Małgorzata Markowska <[malgorzata.markowska@ekoprojekt.com](mailto:malgorzata.markowska@ekoprojekt.com)> napisał(a):

Dzień dobry,

Panie Tomaszu, etapy nie zostały rozbite, zmianie uległo tylko miejsce deklowania. Poniżej podaję czas potrzebny na wykonanie prac z podziałem na poszczególne punkty etapów prac (zgodnie z opisem na rysunku).

Etap 1 pkt 1 – 40h

Etap 1 pkt 3 – 65h

Etap 2 pkt 1 – 50h

Etap 2 pkt 3 – 40h

W opisie na rysunku widnieją wszędzie 72h. Poprawię te opisy po otrzymaniu do Pana wytycznych.

Dodatkowo zauważyłam, że nie przewidziałam rozwiązania, w którym etap 1 pracuje z istniejącą siecią. Budowa etapu 1 i 2 drugiego będą realizowane w różnych latach. W związku z tym narysowałam dodatkowy szczegół i skorygowałam w tym zakresie opis prac dla poszczególnych etapów.

Pozdrawiam

Małgorzata Markowska

---

**EKOPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.**

al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa

tel. kom. 887 337 229

tel. 22-886-44-39, faks 22-846-87-43