

477/2024

Nr uzg. .... r.  
**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI**  
 W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA  
 Pl. Starynkiewicza 5 02-015 Warszawa

PROJEKT NINIEJSZY UZGODNIONO Z UWAGAMI  
 Nr 1-Nr 12 WYSZCZEGÓLNIONYMI POD PIECZĄ CIĄ

Warszawa, dnia 11.03.2024 r.

SPRAWDZIŁ

KIEROWNIK

STARSZY SPECJALISTA

*Aneta Wład-Ruszczyńska*

KIEROWNIK  
 WYDZIAŁ PRZYŁĄCZY  
 WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

*Magdalena Sot*

1. Zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta MPWiK S.A. przy ul. Starynkiewicza 5 lub ul. Żurawskiego 4 lub przez aplikację Bliżej Mieszkańca poprzez złożenie wniosku „Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłącza” (dostępnego na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)) wraz z niezbędnymi dokumentami.

3.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w m.st. Warszawie SPÓŁKA AKCYJNA nie ponosi odpowiedzialności za sprawy własności terenu, przez który przebiega połączenie wodociągowe i kanalizacyjne ujęte w niniejszym projekcie.

2. W przypadku wykorzystywania wody z hydrantów zlokalizowanych na sieci wodociągowej MPWiK S.A. dla potrzeb prób szczelności, dezynfekcji i płukania należy stosować opomiarowane przysławki hydrantowe. Procedura dotycząca pobierania przysławek dostępna jest pod adresem <https://mpwik.com.pl/view/pobor-wody-z-hydrantu-przeciwpozarowego>

10.

Za rozwiązanie techniczne instalacji wod.-kan. na terenie obiektu odpowiada projektant.

3. Jakość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej musi odpowiadać warunkom określonym w tabeli zawartej w „Wytocznych do opracowania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej [www.mpwik.com.pl](http://www.mpwik.com.pl)).

11.

Budowę przewodów kanalizacyjnych podziemnych należy rozpocząć od kanału ulicznego po uprzednim sprawdzeniu rzędnych.

4. Odwadnianie komory sieci ciepłej należy każdorazowo zgłosić i prowadzić pod nadzorem Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK S.A ul. Jagiellońska 65/67.

12.

Uzgodnienie ważne 3 lata

Spuszczanie wody do kanalizacji będzie możliwe przez otwarcie zasuwy w studzienice schładzającej po schłodzeniu czynnika grzewczego do temp. 35°C.

Przed otwarciem zasuwy w studzienice schładzającej należy uzyskać informacje z MPWiK S.A o aktualnym poziomie ścieków w kanale ogólnospławnym.

Po zakończeniu spuszczenia wody zasuwa musi zostać zamknięta. W przypadku awarii przewodów s.c. należy bezzwłocznie zawiadomić Zakład Sieci Kanalizacyjnej MPWiK S.A ul. Jagiellońska 65/67.

5. Do kanałów nie wolno odprowadzać ścieków o temperaturze ponad 35 °C

6.

Za konstrukcję odpowiada  
**PROJEKTANT**

7.

Po wybudowaniu nowego przyłącza kanalizacyjnego istniejące połączenie należy odciąć i zdemontować pod nadzorem technicznym Zakładu Sieci Kanalizacyjnej MPWiK S.A. przy ul. Jagiellońskiej 65/67

8.

DALSZA ROZBUDOWA INSTALACJI WOD.-KAN. NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI NIE OBJĘTA NINIEJSZYM PROJEKTEM, MOŻE BYĆ REALIZOWANA TYLKO W OPARCIU O NOWY ZATWIERDZONY PROJEKT