

Warszawa, 15 września 2023 r.

PRO.DWP.660.1254.2023.231986.23.SK.TS

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.
ul. Stefana Batorego 2
02-591 Warszawa

Adres do korespondencji:
EKOPROJEKT WARSZAWA Sp. z o.o.
al. Krakowska 224
02-219 Warszawa

Dotyczy zakresu i trasy przełożenia przewodu wodociągowego DN 200 w **ul. Woronicza** na **dz. ew. nr 1/5 z obrębu 1-08-04** w dzielnicy Mokotów w Warszawie w związku z projektem „Przebudowy i budowy magistrali sieci ciepłowniczej od komory C29 do komory C31 wraz z odgałęzieniem magistralnej sieci ciepłowniczej od komory C29A do komory C29A/P1 oraz kanalizacją teletechniczną przy ul. Woronicza w Warszawie”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. odpowiadając na pismo z dnia 28.07.2023 r., które wpłynęło do Spółki dnia 01.08.2023 r. oraz w nawiązaniu do warunków technicznych przełożenia istniejącej sieci wodociągowej znak PRO.DWP.660.906.2023.173261.23.TS z dnia 27.06.2023 r., po zebraniu niezbędnych informacji, uprzejmie informuje, że nie stawiamy sprzeciwu na przełożenie istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 zlokalizowanego w poprzek ul. Woronicza, w rejonie ul. Modzelewskiego zgodnie z przedstawionym zakresem, tj. około 21,9 m od miejsca włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego DN 200 zlokalizowanego wzdłuż południowej strony ul. Woronicza, pod projektowaną przez Państwa magistralą sieci ciepłowniczej 2xDN800/1000 w ul. Woronicza oraz pod torami tramwajowymi (w kierunku złączenia z istniejącym przewodem wodociągowym DN 200 zlokalizowanym wzdłuż północnej strony ul. Woronicza). Informujemy również, że akceptujemy przedstawioną trasę pod kątem bezkolizyjności.

Przypominamy, że możliwość przełożenia ww. sieci wodociągowej w dostosowaniu do Państwa potrzeb uzależniona jest od przejścia zobowiązań zawartych w „Umowie w sprawie przełożenia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych włączonych do sieci” (druk umowy dostępny na stronie internetowej www.mpwik.com.pl), którą uzupełnioną o dane Inwestora oraz przedmiot Umowy, w dwóch egzemplarzach należy dostarczyć do Spółki wraz z projektem. Strona z przedmiotem „Umowy...” powinna być parafowana przez projektanta.

Informujemy również, że w planach inwestycyjnych Spółki przewidziana była wymiana przedmiotowego odcinka przewodu wodociągowego. Zakończenie tej inwestycji określono na IV kwartał 2024 roku.

Z uwagi na Państwa inwestycję, odstępujemy od wymiany ww. odcinka przewodu wodociągowego DN 200.

W przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie realizowanego przez Państwa przełożenia ww. odcinka przewodu wodociągowego, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Zakładu Sieci Wodociągowej MPWiK w m. st. Warszawie S.A. (zsw@mpwik.com.pl).

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU WARUNKÓW I UZGODNIEŃ
PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

Grzegorz Pięchota

Do wiadomości:

1. Archiwum I (853/6)og.
2. ZSW