

Małgorzata Markowska

Od: Giziewicz, Dominika [dominika.giziewicz@veolia.com]
Wysłano: 5 września 2023 08:23
Do: Małgorzata Markowska
Temat: Informacje dot. komory C29
Załączniki: 2023-08-07 Notatka dot. C29.pdf

Dzień dobry,

Pani Małgorzato,
tak jak informowałam w rozmowie telefonicznej z uwagi na bardzo zły stan komory C29 podjęto decyzję o konieczności wykonania niektórych prac jeszcze w bieżącym roku.
Wobec powyższego, proszę aby uwzględnić w opracowywanym projekcie informacji które mogą wpłynąć na jego zakres.

Zdecydowano o wykonaniu poniższych prac:


- podpory kierunkowe w ścianie komory i w odległości ok.10-15 m w kierunku komory C-29A
- montaż kompensatora DN100 DL200mm na zasileniu w kierunku C-29A
- montaż poduszek na odcinku od podpory kierunkowej w kanale do komory C-29 wraz z robotami towarzyszącymi.

Dodatkowo przesyłam notatkę po spotkaniu wewnętrznym w tej sprawie. Po wykonaniu przedmiotowych prac, konieczne będzie ponowne zinwentaryzowanie komory aby skorygować zakres w projekcie.

Pozdrawiam,

Dominika Giziewicz (Grabczak)
Specjalista ds. Przygotowania Inwestycji

tel.: +48 501 089 591



Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia komunikowania się i obsługi korespondencji. Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Veolia. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w [polityce prywatności](#).

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa/ Polska

www.veolia.pl



Odpowiadanie na maile poza godzinami pracy nie jest wymagane.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia komunikowania się i obsługi korespondencji. Współadministratorami Twoich danych osobowych są spółki z Grupy Veolia. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach oraz o przetwarzaniu Twoich danych osobowych znajdziesz w [polityce prywatności](#).

UWAGA: Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym z jej załączników może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli czytelnik niniejszej wiadomości nie jest jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informujemy, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja, powielanie niniejszej wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę bezzwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękujemy.