



## Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. 22 443 10 01, faks 22 443 10 02  
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl

**Znak sprawy BG-BDZ-KPS.6630.2799.2025.PPR**

### ODPIS

#### PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

**zakończonych w dniu 05.01.2026 r.**

**w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu**

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 j.t.)

Przedmiot narady: **sieć ciepłownicza**

Lokalizacja: **Warszawa, MOKOTÓW, ul. Powsińska w rejonie ul. Limanowskiego**

Wnioskodawca: **GRZEGORZ PACHOCKI PP PROJEKT**

**Bednarska 10 lok. 14, 00-310 Warszawa**

Sposób przeprowadzenia narady: **elektroniczny**

Wniosek z dnia: **18.12.2025**

#### Lista uczestników narady koordynacyjnej

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi dotyczące wykonawstwa prac nie są wiążące na etapie uzgodnienia.	Imię i nazwisko uczestnika
1	<b>Prezydent m.st. Warszawy</b> Przewodniczący narady koordynacyjnej	Informujemy, że na terenie projektowanej inwestycji mogą znajdować się niezainwentaryzowane na zasadniczej mapie miasta sieci gestora: Agencja Wywiadu, ul. Miłobędzka 55, 02-634 Warszawa, tel. (22) 640-50-19.	<b>Główny specjalista - Urszula Marat</b>
2	<b>BAiPP Urz. m.st. Warszawy</b> elektroniczny	Bez uwag.	<b>Konrad Małkowski</b>
3	<b>Dzielnica Mokotów</b> elektroniczny	Zakres nie dotyczy Urzędu Dzielnicy Mokotów.	<b>Dariusz Skoczek</b>
4	<b>MPWiK w m.st. Warszawie S.A.</b> elektroniczny	Brak uwag.	<b>Aleksandra Rudnik</b>
5	<b>NETIA S.A.</b> elektroniczny	Bez uwag	<b>Ireneusz Deja</b>
6	<b>ORANGE POLSKA S.A.</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie.	
7	<b>Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.</b> elektroniczny	Akceptuję z uwagami: 1.Należy zachować wymagane odległości od sieci gazowej oraz uwzględniać wymagania wynikające ze stref kontrolowanych gazociągów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie. 2.O terminie rozpoczęcia prac należy poinformować Gazownię Warszawa Centrum z minimum 14 – dniowym wyprzedzeniem. Dane kontaktowe: Gazownia Warszawa Centrum Ul. Lewicka 12, 02-547 Warszawa tel. 22 444 33 33 3.Przed przystąpieniem do prac należy ustalić dokładną lokalizację sieci gazowej.	<b>Mateusz Lamentowicz</b>

		<p>lokalizację sieci gazowej.</p> <p>4.Roboty ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonywać ręcznie.</p> <p>5.W przypadku uszkodzenia sieci gazowej należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. 992.</p> <p>6.Koszty związane z uszkodzeniem sieci gazowej w trakcie wykonywanych prac ponosi Wykonawca i/lub Inwestor.</p>	
8	<b>Regionalne Centrum Informatyki</b> elektroniczny	<p>W zakresie opracowania znajduje się infrastruktura techniczna Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 9/13, 00-909 Warszawa tel. 261-847-116</p> <p>- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń prace ziemne prowadzić ręcznie</p> <p>- w przypadku konieczności przebudowy wystąpić do RCI Warszawa o wydanie warunków technicznych.</p>	<b>Sebastian Pabjasz</b>
9	<b>Stoen Operator Sp. z o.o.</b> elektroniczny	Bez uwag	<b>Katarzyna Strąk</b>
10	<b>Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</b> elektroniczny	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie.	
11	<b>VEOLIA Energia Warszawa S.A.</b> elektroniczny	<p>1. Veolia Energia Warszawa S.A w oparciu o pismo ID: 3603BC9B-6A32-4149-8A75-ECDB39F537C2 z dnia 05.12.2025 do umowy nr 15147724-2022/0296/P/NP z dnia 29.07.2022 r. 2. Szczegółowe rozwiązania techniczne będą opiniowane na etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej u gestora. Należy się liczyć z ewentualną korektą projektu. 3. Prace w rejonie sieci ciepłowniczej prowadzić pod nadzorem Veolia Energia Warszawa S.A. Inwestor zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejących i nowobudowanych sieci ciepłowniczych przez cały czas trwania inwestycji.</p>	<b>Marta Niezbecka</b>
12	<b>Zarząd Dróg Miejskich</b> elektroniczny	BEZ UWAG	<b>Joanna Olbryś-Man</b>

**Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**

*Podpis przewodniczącego narady*



