

Veolia Energia Warszawa S.A.  
ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa  
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85  
[www.energiadlawarszawy.pl](http://www.energiadlawarszawy.pl)  
[ebok.energiadlawarszawy.pl](mailto:ebok.energiadlawarszawy.pl)

Nr sprawy: VAW/MZZP/2605579/2026/0044/P/P/OK

Warszawa, 14.05.2026 r.

*Dotyczy: Postępowania nr 2026/0044/P/P na: „Roboty budowlane polegające na budowie indywidualnych węzłów cieplnych dla inwestycji pod nazwą „Likwidacja węzła grupowego **Schroegera** i budowa węzłów indywidualnych przy ul. Schroegera 89 i 91 oraz przyłączy sieci ciepłowniczych”. W ramach projektu: Modernizacja systemu ciepłowniczego na terenie m. st. Warszawy w celu poprawy efektywności energetycznej na lata 2025-2029 - Etap I”.*

## **WYJAŚNIENIA (1) ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr 1**

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia Część I „Instrukcja dla Wykonawcy” (dalej: „SWZ”), Veolia Energia Warszawa S.A. (dalej: „Zamawiający”) w odpowiedzi na otrzymane pytanie udziela wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

„Chcielibyśmy prosić o zmianę w zapisie warunków udziału w przetargu :

Tak jest: 1.9. WARUNEK DOŚWIADCZENIA: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej (łącznie): 10 zamówień polegających na budowie węzłów cieplnych dwufunkcyjny o minimalnej mocy cieplnej 100 kW każdy oraz budowie minimum trzech instalacji pomp ciepła współpracujących z innymi zintegrowanymi źródłami ciepła o minimalnej, łącznej mocy źródeł ciepła i pomp wynoszącej 100 kW, w tym jedna instalacja pompy ciepła o mocy minimum 5 kW.

Chcieliśmy zmienić na taki zapis: 1.9. WARUNEK DOŚWIADCZENIA: Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej (łącznie): 10 zamówień polegających na budowie węzłów cieplnych dwufunkcyjny o minimalnej mocy cieplnej 100 kW każdy oraz budowie jednej instalacji pomp ciepła współpracujących z innymi zintegrowanymi źródłami ciepła o minimalnej, łącznej mocy źródeł ciepła i pomp wynoszącej 100 kW, w tym pompy ciepła o mocy minimum 5 kW”.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii wymaganych warunków udziału w postępowaniu przetargowym tj:

Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował co najmniej (łącznie): 10 zamówień polegających na budowie węzłów cieplnych dwufunkcyjny o minimalnej mocy cieplnej 100 kW każdy oraz budowie minimum trzech instalacji pomp ciepła współpracujących z innymi zintegrowanymi źródłami ciepła o minimalnej, łącznej mocy źródeł ciepła i pomp wynoszącej 100 kW, w tym jedna instalacja pompy ciepła o mocy minimum 5 kW.

Działając na podstawie Rozdz. IV pkt 4 SWZ, Zamawiający dokonuje **zmiany** następującego załącznika:

- 1) Załącznik nr 4A - Instrukcje BHP na budowach Veolia 2026-04-10

Nowe brzmienie dokumentów stanowi załącznik do niniejszego pisma:

- 1) Załącznik nr 4A - Instrukcje BHP na budowach Veolia 2026-05-04

Powyższa zmiana treści SWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawców. Wykonawca powinien ją uwzględnić przygotowując ofertę do złożenia w przedmiotowym postępowaniu.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 4A - Instrukcje BHP na budowach Veolia 2026-05-04

**KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO**  
**PEŁNOMOCNIK**  
**/-/Tomasz Pietrzykowski**