

Tabela regulacyjna od 1.08.2026 dla odbiorców zasilanych z ciepłowni w Międzyzlesiu typ I



Temperatura zewnętrzna [°C]	Temperatura wody zasilającej ¹ [°C]	Temperatura wody powrotnej ² [°C]
≥13	72,0	47,0
12	73,0	45,0
11	74,0	43,0
10	75,0	44,0
9	76,0	44,0
8	77,0	44,5
7	78,0	45,0
6	79,0	45,5
5	80,0	46,0
4	81,0	46,5
3	82,0	46,5
2	83,0	47,0
1	84,0	47,5
0	85,0	48,0
-1	86,5	48,5
-2	88,0	49,0
-3	90,0	49,0
-4	91,0	49,5
-5	93,0	50,0
-6	94,0	50,5
-7	95,0	51,0
-8	96,5	51,0
-9	99,0	51,5
-10	100,0	52,0
-11	101,0	52,5
-12	103,0	53,0
-13	104,0	53,5
-14	106,0	53,5
-15	108,0	54,0
-16	109,0	54,5
-17	111,0	55,0
-18	113,0	55,5
-19	115,0	56,0
-20	117,0	56,0

Tabela typ I dotyczy węzłów:

- dwufunkcyjnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, o mocy zamówionej równej lub większej niż 50 kW.

¹ Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców; uwzględniono obniżenie temperatury wody dostarczanej do węzła wskutek strat ciepła podczas przesyłania.

² Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez Odbiorcę warunków umowy kompleksowej dostarczania ciepła.