

Tabela regulacyjna od 1.08.2026 dla odbiorców zasilanych z ciepłowni w Międzyzlesiu typ II



Temperatura zewnętrzna [°C]	Temperatura wody zasilającej ¹ [°C]	Temperatura wody powrotnej ² [°C]
≥13	72,0	47,0
12	73,0	45,0
11	74,0	43,0
10	75,0	44,0
9	76,0	44,5
8	77,0	45,5
7	78,0	46,5
6	79,0	47,0
5	80,0	48,0
4	81,0	49,0
3	82,0	50,0
2	83,0	50,5
1	84,0	51,5
0	85,0	52,5
-1	86,5	53,5
-2	88,0	54,0
-3	90,0	55,0
-4	91,0	56,0
-5	93,0	56,5
-6	94,0	57,5
-7	95,0	58,5
-8	96,5	59,5
-9	99,0	60,0
-10	100,0	61,0
-11	101,0	62,0
-12	103,0	63,0
-13	104,0	63,5
-14	106,0	64,5
-15	108,0	65,5
-16	109,0	66,0
-17	111,0	67,0
-18	113,0	68,0
-19	115,0	69,0
-20	117,0	69,5

Tabela typ II dotyczy węzłów:

- jednofunkcyjnych centralnego ogrzewania lub ciepła technologicznego,
- dwufunkcyjnych centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
- dwufunkcyjnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, o mocy zamówionej mniejszej niż 50 kW,
- wielofunkcyjnych z co najmniej 3 funkcjami, w tym jedna z nich to ciepło technologiczne lub określona w zleceniu jako „N_{Inne}”.

¹ Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców; uwzględniono obniżenie temperatury wody dostarczanej do węzła wskutek strat ciepła podczas przesyłania.

² Temperatura średniodobowa wody sieciowej stosowana do sprawdzenia dotrzymywania przez Odbiorcę warunków umowy kompleksowej dostarczania ciepła.