

Tabela 1

Tabela podstawowych wymiarów

l.p.	Średnica nominalna rur stalowych rur głównych	Średnica zewnętrzna płaszczka izolacji rur rur głównych	Sugerowany rozstaw osi rur zasilania i powrotu	Zalecana wg Wytycznych SPEC średn. rur odwadniających	Zalecana wg Wytycznych SPEC średn. rur odpowietrzających	Minimalna odległość w pionie między osiami rur głównych i odwadniających
zmienna	Dng	Dzg	R, Ro	Dn odwodnienia	Dn odpowietrzenia	Hmin
j.m.	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	32	110	260	20	15	90
2	40	110	260	20	15	90
3	50	125	300	25	15	98
4	65	140	300	32	15	105
5	80	160	350	32	15	115
6	100	200	350	32	15	135
7	125	225	400	40	25	148
8	150	250	400	40	25	160
9	200	315	520	50	25	193
10	250	400	600	50	25	235
11	300	450	650	50	25	260
12	350	500	700	65	25	285
13	400	560	760	65	40	315
14	500	630	830	100	40	350
15	600	800	1000	100	40	435
16	700	900	1100	100	40	485
17	800	1000	1200	125	50	535
18	900	1100	1300	150	50	585
19	1000	1200	1400	150	50	635
20	1100	1300	1500	150	50	685